



Comunicado conjunto da Autoridade de Saúde

do Alentejo Litoral e do Presidente da Câmara Municipal de Sines

11 de dezembro de 2014

Assunto: Colónias de Legionella spp na fábrica EURORESINAS (Zona de Indústria e Logística de Sines)

Nas análises efectuadas por rotina (27-11-2014) à água da torre de refrigeração da fábrica EURORESINAS, comunicadas ontem à empresa, foram detectadas colónias de Legionella spp. A fábrica procedeu a paragem imediata da laboração, informou as autoridades e implementou medidas correctivas.

A Autoridade de Saúde do Alentejo Litoral e o Presidente da Câmara Municipal de Sines, após reunião com os responsáveis pela unidade fabril, deslocaram-se hoje às instalações, constataram a implementação das medidas adequadas e estão em permanente articulação com a empresa, o Médico do Trabalho, o Hospital do Litoral Alentejano e a Direcção Geral de Saúde.

Não há casos de doença a registar, estando a Autoridade de Saúde e o Médico do Trabalho a acompanhar a situação, especialmente nos próximos 15 dias.

Após as medidas correctivas, serão efectuadas durante o dia de amanhã novas análises e reavaliada a situação, após o que será divulgada nova informação.

Sines 11 de Dezembro de 2014

Autoridade de Saúde

Fernanda Santos

Presidente da CM Sines

Nuno Mascarenhas